

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2020 til kl. 08:00 den 10. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:12	Lundtoftegade	Ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:38	Karlsundevej	Servicetur	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:48	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Mindre ildløs i bord, efter rygning. Beboer hjulpet ud af personale, ildløs slukket af personale inden ankomst. Beboer overtaget af ambulance.
11:49	Daruplund	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst
12:55	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:27	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:30	Toftøjevej	Servicetur	Lænset fyldt brandhane -efter borger henvendelse.
15:44	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:02	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:27	Bonderosestien	First Responder	First Responder.
21:52	Selinevej	Brandeftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juni 2020 til kl. 08:00 den 10. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:14	Padborgvej	Brandeftersyn	Gryde kogt på hos beboer der var faldet i søvn. Udluftning foretaget af beboere selv og vores assistance unødvendig. Overleveret til politi.
23:21	Thorvaldsensvej	Brand i skraldespand	Mindre ild i skraldespand, var slukket ved ankomst.
01:09	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:31	Ryesgade	Brand i bil	Ved ankomst to biler i brand, mulighed for let brandsprædning til høj hæk.
01:43	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:03	Matthæusgade	Brandeftersyn	Formodenligt røg nedslag fra anden ildløs i byen, ikke noget at bemærke.
03:29	Bernstorffsgade	Brandalarm	Sprunget Pex-rør , Udløste større vandskade.
03:38	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
04:14	Finlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
06:53	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.