

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. juni 2020 til kl. 08:00 den 12. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:40	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, af ukend årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:56	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:03	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, af ukend årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:26	Lundebjerg	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:38	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:56	Brostykkevej	Ild i Carport	Ild i skur, slukket med 1. HT. Gulv opskåret for eftersyn.
19:10	Vodroffsvej	Springtæppe	Ass. Til politi.
19:17	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:26	Gyldenløvesgade	Forurening	Ikke i brug, intet at se. Kraftigt regnvejr.
20:02	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	ØRESUNDSVEJ	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst
20:16	Vigerslev Allé	Redning	Assistance til fjernelse af håndjern.
00:28	Amagerbrogade	Gaslugt	Tilkaldt pga gaslugt. Kunne ikke lugte eller måle gas, ej heller røgslugt eller lign. Efterset med termisk kamera samt gasdetektor.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. juni 2020 til kl. 08:00 den 12. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:30	Vodroffsvej	Spuling af gade	Spuling af gade foretaget med én HT.
06:37	Østbanegade	Person under tog	Person under tog.
06:54	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:12	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.