

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2020 til kl. 08:00 den 27. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:55	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:25	Ejstrupvej	Røg fra bygning	Ild i skur, delvist slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget.
12:20	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:57	Havneholmen	Eftersyn	Sporadisk film med oliebaseret stof på overfladen. Meget lille koncentration spredt i kanalerne. Havnemyndighed informeret. Intet for beredskabet.
14:36	Thomas Koppels Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:16	Larslejsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:42	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
17:36	Skolesiden	Ild i knallert	Ild i knallert, slukket ved ankomst.
18:45	Amagermotorvejen	Naturbrand	Ild i græs i midterrabat på motorvej. Slukket med 1 HT-rør.
19:09	Lillegrund	Gaslugt i bygning	Mindre gasudslip pga. gennemboring af gasrør. Udslip delvist stoppet med skruetrækker ved ankomst. Ventileret lejlighed, og ført opsyn med skadested til forsyningselskabet fik afbrudt gasforsyning til bygning.
19:31	Ved Bellahøj Syd	Elevatorstop	Beredskabet annulleret af alarmcentralen inden ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2020 til kl. 08:00 den 27. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:34	Serridslevvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
20:40	Valbyholm	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
21:10	Ågade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:37	Serridslevvej	Ild i skraldespand	Samme skraldespand som tidligere var antændt. Slukket med 1 HT-rør.
22:05	Richard Boones Vej	Ild i bil	Delvis afslukket engangsgrill placeret i bagagerum på bil. Denne havde antændt en ny engangsgrill. Brudt bagagerum op, da varmen havde smeltet låsen. Bagagerum varmeskadet, kabine røgskadet. Glødebrand slukket med 1 HT-rør.
22:28	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
23:11	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:27	Ryvangs Alle	Trafikulykke	Bil mod lygtepæl. Lygtepælen var revet op af dens placering ved vejkannten. Føreren af bilen havde forladt skadestedet. Større materiel skade på bil. Efter aftale med politiet, blev lygtepæl markeret med minestrimmel. Ingen strømførende ledninger synlige. Politiet overtog skadestedet.
01:08	Hallingparken	Ild i bil	Ild i varevogn slukket med 1 HT-rør.
01:40	Jagtvej	Bål på gade	Mindre bål på bålplads, slukket med 1 HT-rør.
01:51	Emdrup Station	Redning	Assistance til politiet. Opstilling af springpude og sikring af skadested med jording af kørestrøm.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2020 til kl. 08:00 den 27. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:27	Prøvestenen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret pga. fejl på anlægget. Overdraget til maskinmestervagt.
06:20	Bellmansgade	Elevatorstop	1 person hjulpet ud fra elevator.