

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2020 til kl. 08:00 den 28. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:22	Gyldenløvsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:19	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:41	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:52	Moltkesvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
11:12	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et trykstød i forsyningsledningen formentlig havde aktiveret alarmerne.
11:22	Holbækmotorvejen	Forurening	Færdselsuheld - sikring af skadested og oprydning.
11:32	Carl Nielsens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:56	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et trykstød i forsyningsledningen formentlig havde aktiveret alarmerne.
13:26	Mimersgade	Forurening	To biler hvor den ene bil er lettere beskadet i front, brugt en pose absodan.
15:04	Lollandsvej	Brandalarm	Blind alarm grundet teknisk fejl på anlæget.
16:29	Langelandsvej	Ild i bygning	Intern privat brandmelder udløst af ukendt årsag.
16:38	Peder Hvitfeldts Stræde	Eftersyn	Røgmelder udsendte advarsels tone om batteriskift. Efter aftale med SUF nedtages røgmeldereren og batterierne tages ud. Teleteknik vil følge op.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2020 til kl. 08:00 den 28. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:36	Mattæhusgade	Ild i container	Ild i pap komprimator ved et supermarked. Strømmen afbrudt og pap slukket med 1 HT samt skæreslukker. Tjekket med termokamera.
20:02	Islevbrovej	Ild i Knallert	Ild i knallert - brandspredning til garageanlæg med træbeklædning - slukket med én HT.
20:10	Stærevej	Røg fra Lejlighed	Ild i papir på kogeplade.
21:15	Ulsøvej	Elevatorstop	Elevator stop, 15 personer udtaget af elevatoren. Overdraget skadestedet til elevatorfirmaet.
22:13	Refshalevej	Forurening	Melding om oliespild på vand. Efterset, Intet at bemærke.
23:04	Lukretiavej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
23:51	Tagensvej	Eftersyn	Røg fra madlavning, forvekslet med brandrøg.
00:52	Falkoner Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
01:28	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm grundet teknisk fejl på anlæget.
02:25	Ole Maaløvsvej	Brandalarm	Kortslutning i køleskab havde udløst alarmer.
03:36	Ole Maaløvsvej	Brandalarm	Kortslutning i køleskab havde udløst alarmer.
06:07	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm grundet teknisk fejl på anlæget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2020 til kl. 08:00 den 28. juni 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:06	Middelgrundsfartet	Brandalarm	Blind alarm grundet teknisk fejl på anlæget.