

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juli 2020 til kl. 08:00 den 5. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:32	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
10:44	Helsingørmotorvejen	Færdselsuheld	Trafikuheld, bil påkørt lastbil. Sikring af skadested og oprydning af vragele. En patient overgivet til ambulancetjenesten.
11:02	Nyvangsvej / Fælledvej	Brandeftersyn	Assistance til Dragør kommune jf. aftale.
12:39	Brogårdsvej	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:40	Persillehaven	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:40	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:21	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:48	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
13:50	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:59	Herstedvesterstræde	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
15:24	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:25	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juli 2020 til kl. 08:00 den 5. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:32	Gyldenrisvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
16:14	Alliancevej	Elevatorstop	Borger indespærret i elevator, åbnet elevator og hjulpet borgeren ud.
16:21	Jernbanegade / H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Tre biler impliceret. En patient med lette nakkesmerter. Sikring af skadested og oprydning af vragele. Patient overgivet til ambulancetjenesten.
16:34	Øresundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en optisk detektor under gulv var aktiveret uden påviselig grund. Detektor frakoblet på grund af gentagne aktiveringer og servicetekniker tilkaldt. Skadestedet overdraget til servicetekniker.
17:01	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:25	Havdrupvej / Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested og oprydning efter mindre færdselsuheld.
17:36	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra bad.
18:33	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:39	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:25	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juli 2020 til kl. 08:00 den 5. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
19:36	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Solouheld på motorvejen med 1 tilskadekommen. Sikring af skadested og oprydning af vragdele. Patient overgivet til ambulancetjenesten. Skadestedte overgivet til politi samt skiltevogn.
21:37	Howitzvej	Brandeftersyn	Anmelder havde observeret røg eller damp fra køretøj. Ved ankomst foretages eftersyn, intet at bemærke.
22:35	Livornovej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
23:00	Studivestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra bad.
23:38	Tersløsevej	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.
00:07	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:18	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
00:47	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:49	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
04:17	Ingerslevsgade	Brandalarm	Privat røgalarm i trappeopgang udløst uden påviselig grund. Alarmen nedtaget og overgivet til beboer, som ville sørge for at udskifte den med en ny.
04:20	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. juli 2020 til kl. 08:00 den 5. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:23	Palægade	Brandalarm	Vandskade, defekt toilet. Ventil lukket ved toilet. Vandskade fra 3 sal til kælder. Skadestedet overgivet til følgeskadefirma.