

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juli 2020 til kl. 08:00 den 7. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:29	P. Knudsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:47	Frydendalsvej	Oliespild	Større diesel spild fra lastbil, udlagt absorberingsmiddel.
10:31	K.M. Klausens Gade	Assistance	Ass. til politiet. Mødt ej i brug.
10:50	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:06	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Person fastklemt under personbil, foretaget frigørelse. Personen overdraget til ambulancetjenesten.
12:19	Holmbladsgade	Røg fra Institution	Ved ankomst meddeler ansatte på Institutionen at der har været røg udvikling fra nogle ledninger på taget. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
12:38	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:08	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:58	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:58	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. juli 2020 til kl. 08:00 den 7. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:14	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:18	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Nikolajgade	Brandeftersyn	Røglugt fra lejlighed. Brændt mad i køkken som var slukket ved beredskabets ankomst. Let røg i opgang og i lejlighed. Vinduer åbnet for ventilering og overdragede skadested til politiet.
18:47	Tuborgvej	Springtæppe	Springtæppe auktion.
19:09	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:34	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:22	Østbrovej	Elevatorstop	Elevatorstop.
20:34	Sigynsgade	Røg fra lejlighed	Røg fra tørkogt gryde, foretaget udluftning.
22:35	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:52	Brøndby Strand Centrum	Ild i bil	Ild i bil med brandspredning til yderlige 2 biler. Slukket med 2 x HT-rør.
05:51	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.
07:47	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.