

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juli 2020 til kl. 08:00 den 10. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:04	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. Rengøring af værelse førte til vand i melder.
09:14	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:40	Hans Knudens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:02	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Rysensteensgade	Ild i el-installation	Ild i elskab. Slukket med CO2 og pulver. Skadested overdraget til Radius.
13:57	Erhvervsvej	Ild i bygning	Ild i facade. Slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
14:46	Gamle Landevej	Ild i bil	Overtændt varebil. Slukket med to HT-rør.
15:52	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:19	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
18:04	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:05	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
18:27	Otto busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. juli 2020 til kl. 08:00 den 10. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:32	Oceanvej	Forurening	Dieseloliespild fra bus. Spild stoppet, udlagt absodan. Skadested overdraget til driftsleder.
20:30	Sigynsgade	Ild i bygning	Røglugt observeret i opgang. Ved eftersyn finder man beboer der har brændt mad på. Udluftning foretaget.
22:31	Pernillevej	Ild i el-installation	Ild i el-skab. Slukket ved ankomst. Skadested overdraget til Radius.
23:21	Rådhuspladsen	Brandalarm	Beredskabet annulleret af alarmcentralen inden ankomst.
00:38	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:53	Store Strandstræde	Brandeftersyn	Røg fra askebæger på altan har gennem de sidste timer forårsaget røglugt i baggård. Intet for beredskabet.
01:37	Vimmelskaftet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:09	Skovløberstien	Naturbrand	Ild i bord- og bænkesæt, slukket med 1 HT-rør.
03:18	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:54	Gyldenløvsgade	Ild i container	Ild i container. Slukket med 1 HT-rør.
05:11	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:33	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet melder fra tidligere igen var aktiveret ved en fejl. Kontaktperson tilkalder service til anlæg.