

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2020 til kl. 08:00 den 15. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:26	P. Knudsens Gade	Færdselsuheld	Personbil kørt op i varebil. Personbil lækkede olie. Udlagt og op fejlet 40 ltr absodan. Skadestedet overtaget af politiet.
08:40	Solbakkevej	Assistance	Assistance til Nordsjællands Politi med drone.
09:59	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:59	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Bag Rådhuset	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:59	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:20	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:33	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:11	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:25	Maglekær	Redning	Person sad fast i gyng, frigjort ved at løfte personen.
13:53	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2020 til kl. 08:00 den 15. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:59	Magstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:26	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:30	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:41	Ungarnsgade	Røg fra Lejlighed	Håndværker havde skåret vandrør over med vinkelsliber, herefter syntes de der kom røg kortvarig. Eftersyn foretaget med termisk kamera, iab. Ingen temperatur over stuetemperatur.
15:10	Nykær	Eftersyn	Eftersyn for lugt af brændstof i kloakken omkring bygningen. Intet at bemærke.
16:30	Vejrøgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
16:30	Bispebjerg Bakke	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed, gryde kogt tør på komfur. Lukket for komfur, afkølet gryde samt foretaget eftersyn og udluftning.
16:51	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
17:17	Tårnvej	Færdselsuheld	Foretaget oprydning efter færdselsuheld, biler skubbet til siden og foretaget oprydning af vejbane. Skadestedet overdraget til politiet.
18:26	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. juli 2020 til kl. 08:00 den 15. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:37	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:07	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:30	Peder Lykkes Vej	Oversvømmelse	Utæt radiatorrør. Større vandskade. Skadestedet overdraget til skadeservice.
22:58	Kongelunden	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør, foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
00:27	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
01:24	Peder Lykkes Vej	Eftersyn	Intern melder aktiveret uden grund.
01:25	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg. Assisteret med mekanisk ventilation. Overdraget anlæg tilrvagt og G4S.
05:45	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:39	Druehaven	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:20	Ved Klosteret	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.