

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2020 til kl. 08:00 den 24. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:13	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:36	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren
10:45	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:04	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm. Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:46	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
14:01	Bryggervangen	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med 1 HT rør
15:04	Stæhr Johansens Vej	Redn.-Mast/Højderedning	Indhentet oplysninger om objekt og nødstedt person. Fremskaffet glideskinner til indvendig side af skorsten. 2 højdereddere fra specieltjenesten, nedtaget person fra 120 meter høj skorsten.
17:15	Elmegade	Ild i lejlighed	Ild i tørretumbler muligvis pga. olieholdige klude
17:38	Sundholmsvej	Brandeftersyn	Blind alarm, fejl på anlægget.
17:42	Arne Jacobsens allé	Brand Andet	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:49	Nørre Allé	Brandeftersyn	Eftersyn af utæt vent. til nitrogen anlæg.
22:06	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2020 til kl. 08:00 den 24. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:35	Åboulevard	Ild i Container	Brand i container i det fri. Container var flyttet væk fra større forsamling af container for at hindre brandsprædning.
23:46	Borgmester Jensens Allé	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med 1 HT rør.
03:10	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind. En detektor var aktiveret på grund af hærværk
07:52	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.