

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. juli 2020 til kl. 08:00 den 31. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:30	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:13	Vordingborggade	Gaslugt i bygning	Der var tale om madlavning, som blev forbundet med gaslugt.
10:28	Sankt Annæ Plads	Oliespild	Større oliespild fra bus. Udlagt absorberingmiddel til opsamling. Skadestedet overdraget til politiet.
10:47	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:50	Samosvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:58	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:16	Nansensgade	Oversvømmelse	Mindre vanddråber i loftet fra ovenliggende lejlighed. Skadestedet overdraget til politiet.
13:06	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
14:26	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:28	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. juli 2020 til kl. 08:00 den 31. juli 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:42	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
17:34	Skoleholdervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:51	Amager Strand Metro	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
18:28	Nørre Voldgade	Redning	Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med færdselsuheld.
18:51	Margerittens Kvt.	Røg fra rækkehus	Mindre ildløs i rækkehus, slukket med 1 x HT-rør.
19:00	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:25	Tranehavegård	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
21:18	Vasbygade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
01:04	Bispeengen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 x HT-rør, CAFS og en pulverslukker.
01:31	Sankt Hans Torv	Brandeftersyn	Anmelder antog lys i lejlighed for ildløs.
01:40	Hejrevej	Røg fra Lejlighed	Mindre ildløs i batteri til løbehjul, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn.
02:38	Rolighedsvej	Færdselsuheld	Foretaget oprydning og assistance til ambulancetjenesten efter færdselsuheld.
05:55	Gammel Køge Landevej	Ild i bil	Ild i 3 biler, slukket med 2 x HT-rør.