

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. august 2020 til kl. 08:00 den 5. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:55	Tesdorpsvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:20	Hyskenstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:14	Hveensvej	Naturbrand	Slukket med vandslange af anmelder inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
11:49	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:25	Ørumvej	Røg fra Villa/Rækkehus	Mindre ildløs op ad facaden slukket. Skadested overdraget til politi og skadeservice.
13:25	Venøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:14	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:37	Tårnvej / Roskildevej	Forurening	Benzinspild fra personbil. Spild opsamlet og bil fjernet af vejservice.
15:37	Tavlekærsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:47	Øresundsvej	Forurening	3 biler impliceret i mindre færdselsuheld uden personskade. Foretaget sikring af skadested samt skubbet to biler ind til siden.
16:00	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. august 2020 til kl. 08:00 den 5. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:46	Jyllingevej	Færdselsuheld	2 personer overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget
18:08	Ålekistevej	Færdselsuheld	1 person overdraget til ambulancetjenesten. Personbil vendt med spil. Oprydning foretaget.
18:32	Fafnergade	Vandskade	2 utætte varmtvandsrør 1 på 2 sal + 1 på 4 sal. Lukket for vandet. Overdraget skadested til skadeservice.
18:34	Skårupvej	Ild i bil	Anmelder antog damp for at være røg. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
18:53	Øster Voldgade	Elevatorstop	1 kørestolsbruger hjulpet ud af elevator.
19:24	Grønnemose Allé	Redning	Assistance til politi.
19:40	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:13	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:59	Øresundsstien	Ild i skraldespand	Ildløs i affaldscontainer, slukket med en vandslukker.
00:18	Engvej	Naturbrand	Mindre bål slukket med HT-rør.
03:52	Gustav Bangs Gade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
04:21	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
04:36	Dyringparken	Ild i bil	Mindre brand i bil, slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. august 2020 til kl. 08:00 den 5. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:57	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:18	Danneskiold- Samsøes Allé	Eftersyn	Mindre ildløs i ovn. Slukket med HT-rør. Skadested udluftet og overdraget til skadeservice.