

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. august 2020 til kl. 08:00 den 6. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:43	Edel Saantes Alle	Ild i elskab	Ild i et el-skab i det fri, slukket med 2 CO2 slukkere.
10:45	Vigerslev Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:20	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:53	Kongeslusen	Bål på gade	Ild i havebord, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
12:13	Sundholmsvej	Brandeftersyn	Personalet havde lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:09	Hesseløgade	Brandalarm	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.
16:06	Spurvehøjvej	Redning Andet	Pige sidder fast i gyng, hjulpet fri uden at være kommet til skade.
16:55	Mariehøj	Naturbrand	Ild i en hæk og græs, slukket med 1 HT-rør.
17:04	Ryparken	Redning Andet	Hjulpet en dreng fri, hvis ben sad fast mellem stållameller på en altan.
17:07	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:06	Henrik Harpestengsvej	Brandalarm	Blind alarm, en elarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:36	Nygårdsvej	Redning Andet	Assistance til ambulancetjenesten.
19:57	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. august 2020 til kl. 08:00 den 6. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:49	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:19	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:21	Amagermotorvejen	Trafik Ulykke	Solouheld hvor en personbil var kørt i grøften. Sikrede skadestedet, en person blev overdraget til ambulancetjenesten. Politiet overtog skadestedet.
01:52	Brøndby Parkvej	Naturbrand-Mindre brand	Ild i affald i det fri, slukket med 1 HT-rør.
04:19	Levantkaj	Ild i bygning	Brand i tagterrasse med spredning til facadebeklædning. Slukket med 2 HT-rør. Bygningen blev ventileret. Politi, skadeservice og bygningsejer overtog skadested
06:40	Bispevej	Brandeftersyn	Mindre vandskade, lukket for ventil og overdrog til nedrisningsfirmaet på pladsen.