

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2020 til kl. 08:00 den 7. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:01	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde for tæt på detektor.
10:46	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet grund damp/os fra madlavning.
11:22	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde for tæt på detektor.
11:44	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig varaktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:04	Bredegrund	Røg fra Lejlighed	Ildløs i på trappe. Slukket med et HT-rør. Ovenliggende lejligheder ventileret. Skadestedet overdraget politi og skadeservice.
12:09	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde for tæt på detektor.
12:19	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:37	Lyngbyvej	Elevatorstop	Åbnet elevator dør med sprededer. 2. personer hjulpet ud.
12:47	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en alarmventil formentlig varaktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:50	Øster Voldgade	Naturbrand	Ild i tørv, ukendt årsag ilden/gløden var brændt ud ved vores ankomst.
12:59	Hovedporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:00	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde for tæt på detektor.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2020 til kl. 08:00 den 7. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:08	Ingerslevsgade	Ild i skraldespand	Slukket mindre ildløs i skraldespand i det fri.
13:30	Hovedporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:07	Ved Voldgraven	Drukneulykke	Assisteret ambulancetjenesten ifm. drukneulykke. Overdraget skadestedet til politiet.
14:59	Ruten	Ild i container	Ild i container - slukket med HT.
15:08	Tietgensgade	Ild i skraldespand	Røg fra stort askebære.
16:47	Engholmen	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
17:18	Gillesager	First Responder	First Responder.
17:20	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:45	Hvidsværmervej	Naturbrand	Blind alarm, idet beredskabet ikke fandt brandstedet.
20:56	Vibehus Rundel	Ild i skraldespand	Slukket ild i skraldespand i det fri, muligvis pga. engangsgrill.
21:21	Havkajakvej	Naturbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:27	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret grundet større vandskade i lejlighed. Skadeservice rekv.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. august 2020 til kl. 08:00 den 7. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:34	Kanalens Kvt	Ild i skraldespand	Slukket ild i affaldsspand ved busstoppested - slukket med én HT.
23:43	Serridslevvej	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt i elevator. Intet at bemærke.
00:03	Vigerslevvej	Forurening	Trafikuheld imellem 2. biler, kun materiel skade. Sikring af skadestedet samt oprydning. Overdraget skadestedet til politiet.
01:11	Ole Suhrs Gade	Røg fra Lejlighed	Mindre ildløs på toilet havde givet røgspredning til lejlighed og trappe. Beboer tilset af ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til skadeservice.
02:09	Falkoner Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
05:17	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.