

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. august 2020 til kl. 08:00 den 13. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Agerskovvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
08:13	Rådvalsvej	Redning	En person fundet i mose. Person reddet op og overgivet til ambulance og læge.
10:04	Godthåbsvej	Trafikulykke	To biler kørt sammen. En personbil på taget. Alle personer var kommet ud ved beredskabets ankomst. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet.
11:21	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
11:21	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:43	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:53	Klitmøllervej	Assistance	Assistance til politiet.
12:09	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:26	Amagerbrogade	Trafikulykke	Oprydning efter mindre færdselsuheld. Opsamling af glasskår på vejbane.
14:28	Glumsøvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:59	Broksøvej	Ild i udhus	Ild i plankeværk, slukket ved ankomst.
16:46	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. august 2020 til kl. 08:00 den 13. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:25	Sundbyvestervej	Redning	Assistance til politiet.
17:56	Tietgensgade	Brandalarm	Røgudvikling fra blade i udvendig lyskasse trukket ind i restaurant. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
19:15	Esplanaden	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
19:28	Tagensvej	Trafikulykke	Trafikulykke med 4 biler impliceret. Skadested sikret og vejbane ryddet.
20:34	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
01:47	Hellebækgade	Ild i etageejendom	Brand på altan. Slukket med HT rør. Ingen røg eller brandspredning til lejlighed.