

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. august 2020 til kl. 08:00 den 15. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:38	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Røgudvikling fra eltavle. Tavle frakoblet, rum udluftet, ABA anlæg resat. Elektriker overtog eltavle.
10:11	Følager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	Prinsesse Charlottes Gade	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i papiroplag, slukket med HT-rør. Efterset ovenliggende lejlighed samt loftrum for røgspredning, iab. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.
10:41	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:42	Lykkebovej	Eftersyn	Ild i træhegn. slukket af beboer på stedet.
12:07	Frederiksborgvej	Ild i container	Ild i stor container - slukket med HT.
12:11	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:15	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:29	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:59	Islevhusvej	Naturbrand	Ild i græs - slukket før ankomst, eftersyn foretaget.
13:08	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:09	Ragnhildgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. august 2020 til kl. 08:00 den 15. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:18	Bispebjerg Bakke	Redning	Spædbarn frigjort fra trappegitter.
16:33	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:23	Ejby Industrivej	Forurening	Oprydning efter trafikulykke, 2. biler kørt sammen i lysregulering alle ude.
17:33	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:43	Hf. Musikbyen	Eftersyn	Et større bål var anlagt på en bålplads i en kolonihave. Bålet var sikret med 2 haveslanger. Ejer fik fortalt at bålet ikke måtte overstige en hvis størrelse da han naboer var bekymrede.
21:47	Njalsgade	Ild i skraldespand	Røg fra en cigaretholder på gaden. Gået ud ved ankomst.
22:03	Louis Pios Gade	Eftersyn	Eftersyn i lejlighed med lys skær og røglugt. IAB i lejligheden. Muligvis er det afbrænding af bål et sted udenfor. Eftersyn foretaget.
23:50	Slagtehusgade	Røg fra Butik	Røg fra åbenstående vindue i 3-4 meters højde. 4 meter stige rejst for inspektion med termisk kamera. Ingen temperatur eller synlige flammer, men en let røg. Eftersyn foretaget.
03:03	Sønder Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
03:23	Nyhavn	Redning	Ved ankomstfortæller anmelder at skibet tager vand ind, mere end skibets egne pumpe kan håndtere. Om bord er der bla. en handicappet person der ikke kan komme i land ved egen hjælp. Det nødstedte skib ligger i 2. position ved siden af et skib med høj ræling hvor det ikke skønnes muligt at skulle løfte en person over. Derfor nødflyttes skibet til Nyhavn u.f. 63 med assistance af politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. august 2020 til kl. 08:00 den 15. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:10	Lygten	Redning	Person faldet ned i installations skakt - reddet af div. rør 1 etage nede - hjulpet i sikkerhed og overdraget til ambulancen. Klargjort for ophaling i højderedningsudstyr. Ikke benyttet, da personen blev taget ind på underliggende etage.