

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2020 til kl. 08:00 den 17. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:58	Ejby Mosevej	Røg fra Industribygning	Røg fra industribygning grundet ild i affaldsoplag. Slukning påbegyndt af virksomhedens personale med virksomhedens brandtekniske installationer. Overdraget skadestedet til virksomhedens vagtleder.
09:06	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:32	Moselgade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:32	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:01	Ejby Mosevej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med tidligere brand.
15:07	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:47	Langelinie	Redning Andet	Assistance til ambulancetjenesten. Person hjulpet op fra båd og overdraget til ambulance.
15:47	Howitzvej	Eftersyn	Assistance til borger som havde låst sig ude med tændt kogeplade i lejligheden.
16:30	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:59	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
17:43	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:09	Kirkevej	Naturbrand	Mindre brand slukket med trykladet vandslukker.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. august 2020 til kl. 08:00 den 17. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:17	Sjælør Boulevard	Eftersyn	Røglugt udenfor opgang. Lugtede af brændt papir, men fortog sig mens vi var der. Intet fundet.
23:00	Svenskelejren	Elevatorstop	2 personer hjulpet ud.
23:11	Sjælør Boulevard	Bål på gade	Mindre glødebrand i Altankasse der var gemt i buskas. Slukket med 1 HT-rør.
23:15	Capellavænget	Ild i affaldsoplag	Ild i cykel, slukket ved ankomst.
23:22	Dyringparken	Ild i affaldsoplag	Ild i papiraffald på skaterbane. Slukket med 1 HT-rør.
01:36	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:32	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Røg fra lejlighed grundet defekt ventilator. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til personale på stedet.
05:01	Peter Bangs Vej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke.
05:37	Hovedvejen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:23	Knabrostræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:50	Nordre Fasanvej	Trafikulykke	Oprydning efter trafikulykke.