

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2020 til kl. 08:00 den 20. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:45	Ungarnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg
10:14	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
10:23	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, tekniker på stedet havde udløst alarmeren ved en fejl.
11:24	Herstedvesterstræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:34	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, teknisk fejl på anlægget.
12:03	Gothersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:20	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:34	Kaldæavej	Ild i skraldespand	Ild i askebæger, slukket med vanddunk.
13:23	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
13:30	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:33	Sundbyvestervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
14:03	Horsebakken	Brandalarm	Reel alarm. Ved ankomst kunne der konstateres brand under gulvet i gangareal. Udrykningen blev opgraderet med flere køretøjer. Branden blev slukket med et HT-rør samt CAFS-Skum.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2020 til kl. 08:00 den 20. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:44	Nykær	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:52	Irlandsvej	Naturbrand-Mindre brand	Mindre ildløs i træstub, slukket med et HT-rør.
18:25	Kettegård Alle	Brandeftersyn	Assistance til Hvidovre skadestue med frigørelse af fastklemt finger på en patient.
18:42	Telemarksgade	FUH-Fastklemte BIL	Foretaget sikring af skadested efter mindre færdselsuheld hvor 2 biler var involveret. En patient tilset af ambulancepersonalet. Foretaget rydning af vragele fra vejbane. Overdraget skadestedet til politiet.
20:03	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
23:32	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Rekvireret skadeservicefirma for akut vandskadeafhjælpning samt overdraget skadestedet til personalet og skadeservicefirma.
23:38	Enghavevej	Ild i affald	Ild i et fyrværkeribatteri, slukket med et HT-rør.
00:38	Kalkbrænderihavnsgade	Brandeftersyn	Eftersyn for mulig aktiv røgalarm. Det viste sig at være alarm fra en fugtmåler. Intet behov for beredskabet.
01:04	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:11	Hillerødgade	Ild i affald	Bål anlagt i grønt område. Slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2020 til kl. 08:00 den 20. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:25	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:27	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, driftansvarlig havde udløst alarmeren ved afprøvning af sprinkleranlægget.