

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2020 til kl. 08:00 den 21. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:28	Göteborg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:39	Østerbrogade	Gaslugt	Formodet lugt af gas, viste sig at være lugt fra epoxy-udlægning.
11:46	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
11:59	Agerskovvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:19	Sundkrogen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:50	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:24	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:04	Wildersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:40	Adilsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:22	Jernbanegade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:22	Ingerslevsgade	Ild i lejlighed	Ild i køkken, slukket med HT-rør. Eftersyn og udluftning af lejligheder. Skadestedet overdraget til politi og skadeservicefirma.
17:30	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:09	Julius Bloms Gade	Røg fra Lejlighed	Røg fra brændt brød i brødrister. Slukket for brødrister og udluftet lejligheden.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2020 til kl. 08:00 den 21. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:29	Nikolaj Plads	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
20:14	Ottiliavej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:59	Halfdansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:04	Bispebjerg Bakke	Assistance	Assistance til afskæring af fingerring.
21:43	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:56	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:15	Frederikssundsvej	Ild i affald	Ild i gummihandske, slukket før beredskabets ankomst.
23:38	Midtfløjene	Ild i bygning	Ild i to skure, slukket med 1 HT-rør.
03:38	Adilsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:27	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.