

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. august 2020 til kl. 08:00 den 23. august 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------------------|--------------|--|
| 08:28 | Overgaden Oven Vandet | Forurening | Oliefilm på vandet i kanalen mellem bådene. Området strækker sig over ca. 6-800 meter. Politi mødt på stedet. Sagen overdrages til Københavns Kommune og miljømyndighederne. |
| 08:46 | Gyldenrisvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et brandtryk fejlagtigt var aktiveret. |
| 09:40 | Rødovrevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 10:58 | Nyvangsvej | Eftersyn | Foretaget støjmåling. |
| 11:28 | Levantkaj | Drukneulykke | Assistance til politiet i forbindelse dødfunden person i havnen. |
| 11:43 | Midtermolen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 13:19 | C.F. Møllers Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 14:28 | Vigerslev Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 15:05 | Søndre Ringvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 21:07 | Ulsøparken | Elevatorstop | Person hjulpet ud af defekt elevator. |
| 22:17 | Jagtvej | Bål på gade | Slukket mindre bål. |
| 23:38 | Carsten Niebhugsgade Gade. | Brandalarm | Blind alarm, idet en alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. Afbrudt sprinklerpumper og standset udstrømmende vand på et et værelse. Opsuget vand og overdraget skadestedet til skadeservicefirma og personale på stedet. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. august 2020 til kl. 08:00 den 23. august 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|----------------------|--|
| 00:32 | Løvtikkevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 01:27 | Vesterport Station | Person under tog | Melding om person lå på skinnerne, ved beredskabets ankomst var personen kommet til perron og blev tilset af sundhedspersonale. Overdraget skadestedet til politiet. |
| 02:45 | Isafjordsgade | Ass. til ophjælpning | Assistance til ophjælpning. |
| 03:09 | Georg Brandes Plads | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 07:19 | Amagerbro Metro Station | Ild i container | Slukket ild i container med 1. HT. |