

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. august 2020 til kl. 08:00 den 25. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:07	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
10:46	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:59	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
11:19	Howitzvej	Røg fra Lejlighed	Slukket ild i skraldespand. Lejlighed ventileret og øvrige lejligheder undersøgt for røgspredning. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
11:28	Tagensvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:51	Ryesgade	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med fastklemning under betonklods. Person frigjort og overdraget til ambulance.
11:53	Gamle Landevej	Eftersyn	Let røg i bygning som følge af et defekt lys armatur. Skadested overdraget til virksomhedsrepræsentant.
13:18	Røde Mellemevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:27	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:27	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. august 2020 til kl. 08:00 den 25. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:36	Tomsgårdsvej	Trafikulykke	Færdselsuheld med 2 personbiler. Ingen personskade. Oprydning på skadested. Overdraget til politi.
16:14	Vejlands Allé / Artillerivej	Trafikulykke	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:36	Byvej	Ild i bygning	Ild i emhætte med spredning til loftrum. Slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn med termisk kamera og udluftet bolig. Skadestedet overdraget til skadeservice firma.
17:04	Genforeningspladsen	Eftersyn	Ild i mad på komfur - lejligheden udluftet - politiet overtager.
18:40	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:45	Grithsvej	Gasudslip	Overgravet gasledning til parcelhus. Udlagt sikringslange, evakeret beboere i nabohuset og i samarbejde med gasselskab, aflukning af gasledning.
19:31	Refshalevej	Ild i skib ved kaj	Blind alarm, idet anmelder antog røg fra grill for røg fra ildløs.
19:35	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:43	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:45	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:25	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. august 2020 til kl. 08:00 den 25. august 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:20	Julius Andersens Vej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand på idrætsanlæg. Delvist slukket ved vores ankomst. Efterslukket med en vandslukker. Politiet overtog.
22:35	Lygten	Trafikulykke	Bil påkørt gittermast - person overdraget til politi - oprydning af diverse vragdele.
22:38	Nøglens Kvt	Ild i knallert	Slukket med en vandslukker.
23:23	Rypehusene	Ild i lastbil	Slukket med 2 HT-rør.
23:59	Lygten	Oliespild	Spild fra tidligere trafikuheld. Udlagt grus.
00:58	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:52	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:37	C.F. Richs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
04:04	Buskager	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.