

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. september 2020 til kl. 08:00 den 7. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Rødovrevej	Trafikulykke	Personbil påkørt Lygtepæl, Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadested overgivet til politiet.
09:51	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:06	Filmbyen	Redning	Assistance med nedtagning af telt fra tag.
14:36	Wilkensvej	Elevatorstop	Person sidder fast i elevator. Personen var selv kommet ud ved beredskabets fremkomst.
14:52	Mimersgade	Ild i lejlighed	Ild i køkken der var slukket ved ankomst. Ingen personer i lejligheden. Foretaget eftersyn og lejlighed ventileret.
17:10	Wesselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
19:02	Fuglebakken Station	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
19:21	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:57	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:40	Lersø Parkallé	Brandalarm	Anlagt bål i omklædningsrum. Slukket med vand fra håndvask. Lokale naturligt ventileret.
22:32	Amagerbro Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund af opsætning af plakat.
22:41	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. september 2020 til kl. 08:00 den 7. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:02	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:09	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:41	Bispeengen / Nordre Fasanvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør. Efterslukket med skum.
01:12	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:40	Frederikssundmotorvejen	Trafikulykke	Sikring af skadested. Skadestedet overgivet til politiet.
06:12	Strandlodsvej	First responder	First Responder.
06:33	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:43	Rymarksvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
07:18	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.



