

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2020 til kl. 08:00 den 11. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:24	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
08:53	Østersøvej	Oliespild	Olie lækage fra Kutter. 30 meter flydespærring udlagt.
09:43	Bystævneparken	Brandalarm	ABA aktiveret grundet mindre ildløs i pude slukket af personale inden HBR ank.
11:05	Saxogade	Brandalarm	Reel alarm, idet en elkedel stod på tændt kogeplade på komfur. Personalet havde fået slukket branden ved beredskabets ankomst. Vi foretog eftersyn og udluftede køkkenet.
11:51	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Reel alarm, idet en vaskemaskine havde udviklet en del røg, grundet en kortslutning i elnettet. Personalet havde slukket på hovedafbryder til vaskemaskinen og lukket døren til vaskerummet. Beredskabet udluftede vaskekælderen. Eftersyn foretaget med termisk kamera. Intet at bemærke. Elektriker tilkaldt.
13:43	Selinevej	FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS	Færdselsuheld mellem to lastbiler. En chauffør fastklemt i førerhus. Foretaget sikring af skadested samt stabilisering af køretøjer. Chauffør frigjort med tungt frigørelsesværktøj og wiretræk. Ambulancetjenesten stabiliserede og behandlede patienten under frigørelsen, og overtaget efter udtagning. Skadestedet overdraget til politiet.
13:56	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
14:05	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. september 2020 til kl. 08:00 den 11. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:11	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
14:12	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:17	Havneholmen	Min. forurening-v/FUH	Bil mod bil, foretaget sikring af skadestedet, samt overdraget en patient til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. Politiet overtog skadestedet.
15:39	Asylvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:18	Brydes Allé	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
17:40	Nyhavn	Redn.-Drukneulykke	En person faldet i vandet. Hjulpet op i båd af forbipasserende inden beredskabets ankomst. Personen hjulpet op på kajen af beredskabet og overdraget til ambulancetjenesten.
19:32	Emblasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:22	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
21:31	GRØNJORDSVEJ	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:48	Borgbjergsvej	Trafikulykke	To biler havde ramt hinanden i et sving. Foretog sikring af skadestedet. 2 person blev tilset af ambulancetjenesten, begge blev frikendte. Oprydning foretaget. Politiet overtog derefter skadestedet.
01:39	Fensmarksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.