

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2020 til kl. 08:00 den 22. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:05	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:14	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
09:44	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:05	Østerbrogade	Brand i bygning	Mindre glødebrand. Slukket med 1 HT
10:21	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:22	Engager	Brand i container i bygning	Ild i ventilationsanlæg slukket med HT-rør.
10:35	Trelleborggade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:47	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:04	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:22	Park Allé	Brandalarm	Mindre kortslutning i el-installation. Foretaget eftersyn.
12:06	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:46	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2020 til kl. 08:00 den 22. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:02	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:16	Holstebrogade	Brand i lejlighed	Ild i køkken. Slukket med HT-rør.
15:14	Frederiksberg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:04	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:05	Svend Aagesens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
16:34	Svanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:58	Kalvebod Brygge	Brand i naturen	Mindre brand i affald slukket med HT-rør.
17:03	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:22	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:06	Emdrupvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i opgang. Mindre brand i køkken slukket før Beredskabets ankomst.
20:37	Svend Aagesens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. september 2020 til kl. 08:00 den 22. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:35	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:41	Hostrups Have	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
01:43	Vigerslevvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
04:20	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
04:30	Park Allé	Brand i bil	Ild i bil i det fri slukket med HT-rør. Politiet overtaget skadestedet.