

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2020 til kl. 08:00 den 25. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:04	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:11	Mellemtoftevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
09:53	Stuiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
10:08	Rigensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:54	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:55	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:56	Fuglevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde.
11:44	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:45	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, fejl fra virksomhedens side.
14:47	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:01	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.
15:49	Refshalevej	Brand-Skib ved kaj	Ild i båd, stort set slukket ved beredskabets ankomst af en kvik bådejer med vand fra skruer på påhængsmotorer. Brandspredning hindret af tililende bådejere med vandslanger, som sikrede nabobåde mod strålevarme samt begrænsning af branden på båden. Skadestedet overdraget til Politiet og bådejeren.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2020 til kl. 08:00 den 25. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:56	Telemarksgade	Redning Andet	Stoppet under fremkørsel.
17:09	Gyvelvej	Gasudslip	Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.
18:01	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:34	Mellemtoftevej	Togulykke-Passager	Mødt men kom ej i brug.
20:18	Refshalevej	Brandeftersyn	Eftersyn for røg på båd efter gammel ildløs. Ingen røg eller temperatur.
21:07	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os fra madlavning.
21:29	Brydes Allé	Brandalarm	Røg fra skraldespand, efter tømning af askebæger. Slukket af personale inden beredskabets ankomst til stedet. Udluftning foretaget.
22:42	Lodager	Naturbrand-Mindre brand	Mindre naturbrand slukket med et HT-rør.
23:24	Thorsgade	Ild i lejlighed	Tur annulleret.
01:33	Paul Bergsøes Vej	Oversvømmelse	Vandskade grundet defekt rør. Lukket for vandet samt foretaget opsugning af vand fra gulv. Overdraget stedet til ejeren af virksomheden.
05:57	Mellemtoftevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2020 til kl. 08:00 den 25. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:17	Fjenneslevvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:59	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
07:14	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.