

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2020 til kl. 08:00 den 26. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:09	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
09:34	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:37	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:11	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:30	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:55	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:16	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:22	Vigerslev Allé	Færdselsuheld	Person påkørt skilt. To personer tilset og overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overgivet til Politiet. Ingen opgaver iøvrigt for beredskabet.
13:37	Randager	Redning Andet	Skypumpe har forårsaget større skade i beboelses- og industriområde, foretaget eftersøgning for eventuelt tilskadekomne. Derudover skabes overblik over skader og kritisk infrastruktur i samarbejde med kommunen og politiet.
14:08	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:16	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2020 til kl. 08:00 den 26. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:34	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:22	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:26	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
15:27	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:16	Kronprinsesse Sofies Vej	Brandeftersyn	Eftersyn for gaslugt i institution. Konstateret at gaslugt stammer fra brønde udenfor, hvorfor området afspærres. Efterset kælder i nabo ejendom uden noget at bemærke. Skadestedet overgivet til forsyning væsnet.
16:33	Herlev Hovedgade	Færdselsuheld	Trafikulykke, fire biler involveret. Ingen fastklemte. Skadestedet sikret og vejbanen ryddet. Assistance til ambulancetjenesten.
16:42	Ryegade	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:24	Sofienhøjvej	Brandeftersyn	Røgalarm aktiveret i privat lejlighed. Ingen tegn på røg eller brand. Forlod skadestedet da det ikke havde beredskabsmæssig interesse.
18:08	Kongsager	Brandeftersyn	Eftersyn for skader på villa i forbindelse med skypumpe. Ejer informeres om at kontakte eget forsikringsselskab grundet vandskade.
19:02	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2020 til kl. 08:00 den 26. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:09	Ny Adelgade	Røg fra Lejlighed	Brandbart materiale efterladt på varmelegeme, der havde udviklet en del røg. Fortaget eftersyn og udluftet lejlighed.
19:11	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:35	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
20:03	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:27	Strandmarksvej	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
21:02	Bispebjerg Bakke	Ild i lejlighed	Falsk alarm.
22:16	Betty Nansens Alle	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
22:21	Amagerfælledvej	Færdselsuheld	Trafikulykke med flere biler involveret. Sikret skadestedet og fjernet bilerne fra kørebanen.
23:48	Avedøre Slettevej	Færdselsuheld	Mindre trafik ulykke. Politi på stedet ved beredskabets ankomst. Ikke behov for beredskabet.
00:12	Dexter Gordons Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Tekniker tilkaldt, da vi ikke havde adgang til sprinklercentralen.
01:35	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:51	Bogholder Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2020 til kl. 08:00 den 26. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:16	Sundholmsvej	Brandalarm	falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
05:17	Rovsingsgade	Ild i container	Brand i knallert langs banelegeme, slukket med et HT-rør.
07:38	Nordre Fasanvej	Trafikulykke	Bil påkørt parkerede biler. En person overgivet til ambulancetjenesten. Skadestedet sikret og overgivet til Politiet.