

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2020 til kl. 08:00 den 27. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	Husum Vænge	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:45	Edith Rodes Vej	Redning	Person har fået sit venstre ben fastklemt i en sengehest.
08:48	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:41	Mellemtoftevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:55	Djursvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:01	Tårnvej	Trafikulykke	Trafikulykke med to personbiler. Sikring af skadested samt oprydning.
13:14	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:16	Retortvej	Røg fra kælder	Under afprøvning af sprinkler pumper, blev den ene af to motorer overophedet og dette gav en del røgudvikling.
14:20	Østergade	Elevatorstop	To personer var kommet ud ved hjælp af elevatorfirmaet som også var tilkaldt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2020 til kl. 08:00 den 27. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:33	Tietgensgade	Brandalarm	Ildløs i køkken opstået ifm. madlavning, brandspredning til udsugningskanal. Slukket brand i kanalsystem med skæreslukker. Opskåret tagkonstruktion omkring taghætter for slukning med HT-rør samt eftersyn for brandspredning. Foretaget eftersyn for brandspredning i øvrig bygning herunder hulrum væg. Hjælperøgdykkere og teknisk personale assisteret med objektinformation samt eftersyn.
16:45	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:08	Frederiksberggade	Redning	Udrykningen aflyst inden fremkomst
18:58	Bellahøjvej	Brandeftersyn	Har foretaget eftersyn ifm. at anmelder antog at lys i lejlighed var ildløs. Har haft kontakt med anmelder ift. lokalisering af skadested, og der var intet at bemærke.
22:35	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:03	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:15	Engholmen	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
23:44	Mosebakken	Brand i affaldsoplag	Ild i konsol til pizzaovn efterslukket med et HT-rør.
04:51	Ålekistevej	Brandalarm	Ikke noget at bemærke.
05:52	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2020 til kl. 08:00 den 27. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:30	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:54	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.