

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2020 til kl. 08:00 den 29. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:07	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Detektor udløst pga. kortsloppet lysstofarmatur.
09:27	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:42	Vester Voldgade	Brandalarm	Brand i El- installation, slukket før Beredskabets ankomst.
10:03	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:04	Vibeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:14	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:10	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:11	Nordre Fasanvej	Forurening	Beredskabet ikke i arbejde. Politiet overtager skadestedet.
11:17	Bispeparken	Brand i lejlighed	Ild i lejlighed slukket med HT-rør.
11:17	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:09	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2020 til kl. 08:00 den 29. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:26	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:37	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:51	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:06	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
14:07	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:19	Torpstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:28	Bernhard Bangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:21	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:29	Strandbovej	Brand i villa	Ild i villa slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning.
20:32	Brandholms Alle	Eftersyn	Røg fra lejlighed, glemt pande på komfur. Foretaget eftersyn og udluftning.
21:21	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:34	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2020 til kl. 08:00 den 29. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:02	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
01:12	Dortheavej	Brand i bil	Ild i flere biler i det fri. Slukket med HT-rør. Politiet overtager skadestedet.
02:32	Nyholms Alle	Brand i bil	Ild i bil i det fri. Slukket med HT-rør. Politiet overtager skadestedet.
03:00	Røde Mellemevej	Brand i bil	Ild i flere biler i det fri. Slukket med HT-rør. Politiet overtager skadestedet.
03:36	Brydes Alle	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:39	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af sollys.