

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. september 2020 til kl. 08:00 den 1. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:39	Kettegårds Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:50	Bygården	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:57	Kirkebjerg Parkvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:06	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:31	Stuðiestrædet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:32	Vardegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:34	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:16	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:33	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
11:55	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. september 2020 til kl. 08:00 den 1. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:43	Langelinje Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:59	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:15	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:21	Ørestades Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:42	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:53	Toftemosen	Ledningsbrud gas	Foretaget kontrolmåling, intet gasudslip påvist.
15:30	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller lignende.
15:39	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:39	Park Allé	Forurening	Mindre trafikuheld mellem tre biler. Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning. Tre personer tilset af ambulancetjenesten.
16:00	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. september 2020 til kl. 08:00 den 1. september 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:37	Vodroffslund	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
20:49	Haraldsgade	Eftersyn	Foretaget eftersyn. Tørkogt gryde udluftning foretaget.
21:05	Langebrogade	Redning	Person forhindret i at springe i vandet. Person overdraget til politiet.
22:53	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
23:21	Eversvej	Brand i lejlighed	Ild i lejlighed slukket med HT-rør. 5 personer reddet ud og overdraget til ambulancetjenesten.
00:38	Adilsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
02:46	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:00	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:42	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:56	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:23	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:46	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.