

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2020 til kl. 08:00 den 3. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:02	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
08:41	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:46	Kampmannsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:22	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:41	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:34	Bryggerhesten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:49	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:29	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:35	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:50	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:24	Vigerslev Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:26	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2020 til kl. 08:00 den 3. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:48	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:07	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
15:11	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
15:14	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
17:21	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:50	Montagehalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:53	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:21	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:02	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:31	Tranevænget	Røg fra Lejlighed	Udrykningen aflyst inden ankomst.
22:41	Jyllandsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:47	Gadelandet	Brandeftersyn	Røgudvikling fra dørkam, denne afmonteret og foretaget efterslukning af gløder.
23:40	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. oktober 2020 til kl. 08:00 den 3. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:52	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:02	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:25	Toftegårds Alle	Færdselsuheld	Solouheld med en bil. Ydet assistance til politi og ambulance, og udlagt 10 l. absorberingsmiddel på spild, for sikring af kloak.
05:52	Dannevirkegade	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed på på 2. sal. Udlagt 1 x HT-rør. En tørkogt gryde fundet i lejligheden. Foretaget ventilering af lejlighed og trappe. Skadestedet overdraget til politiet.
06:35	Toftegårds Alle	Assistance	Assistance til politiet med oprydning efter tidligere færdselsuheld.