

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2020 til kl. 08:00 den 5. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:13	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:27	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:19	Bøllegård Allé	Røg fra Lejlighed	Ild i køkken. Slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
13:15	Jagtvej	Brand i naturen	Mindre brand i affald slukket før Beredskabets ankomst.
13:55	Kongshøjgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:34	H.C. Ørsteds Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:46	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:53	Husum Vænge	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
17:33	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:16	Nicolai Eigtveds Gade	Redning	Person hjulpet ud af elevator.
21:34	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:41	Dronningensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. oktober 2020 til kl. 08:00 den 5. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:33	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:35	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
07:58	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.