

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2020 til kl. 08:00 den 9. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:40	Hjortens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:53	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:12	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:15	Svanevej	Røg fra lejlighed	Ild i værksted tilhørende kunstscole, slukket med 1 x HT-rør.
10:49	Carsten Niebuhrs Gade	Redning	Kranfører var blevet ukontaktbar i sit førerhus i en højde på 35 m. over jorden. Kranfører blev taget ned via udvendig elevator på kranen og overdraget til ambulancetjenesten.
11:15	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Sjælør Boulevard	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var udløst af røg fra en antændt serviet som var brændt ud af sig selv. Ingen indsats fra beredskabets side.
12:16	Kløverhøj	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:20	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:22	Gammel Køge Landevej	Brandeftersyn	Mindre bål i forladte bygninger. Der var ingen vinduer eller døre i bygningen så røgudluftningen var naturlig. Slukket med 1 x HT-rør. Foretaget eftersyn i resten af bygningerne. Intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2020 til kl. 08:00 den 9. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:44	Sydgårdsvej	Brandeftersyn	Assistance til politiet.
14:31	Emdrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:02	Sallingvej	Færdselsuheld	Personbil påkørt parkeret bil. Foretaget oprydning og skadestedet overdraget til politiet.
15:43	Borups Allé	Færdselsuheld	To personbiler kørt sammen. Foretaget oprydning og en person overdraget til ambulancetjenesten.
16:58	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:11	Sydholmen	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:46	Spontinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
18:02	Göteborg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
18:20	Strandgade	Brandeftersyn	Tørkogt gryde på komfur, foretaget udluftning.
18:28	Georg Brandes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:27	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:46	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:23	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. oktober 2020 til kl. 08:00 den 9. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:27	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:41	Vigerslev Alle	Bygningsbrand	Brand i celle, slukket med slangevinde af personalet. Foretaget udluftning.
00:33	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:09	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:16	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:29	Sydgårdsvej	Brandeftersyn	Assistance til politiet.
06:10	Digevej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var udløst af røg fra smeltet plastik. Foretaget udluftning.