

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. oktober 2020 til kl. 08:00 den 11. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:25	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:31	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:18	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
10:25	Dieselvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:03	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:55	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:12	Webersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:14	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:54	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:38	Anker Heegaards Gade	Oversvømmelse	Hjælp til HOFOR med adgang, grundet sprængt vandrør .
17:27	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. oktober 2020 til kl. 08:00 den 11. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:20	Park Allé	Trafikulykke	2 biler kørt sammen, en person teknisk fastklemt. Dør spredt af, personen håndteret af ambulance, oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
22:29	Ringager	Brandalarm	Røg fra defekt motor i teknikrum. Eftersyn samt ventilering udført.
22:58	Hanstholmvej	Ild i bil	Overtændt bil slukket med HT-rør og lidt skum.
00:07	Nordre Fasanvej	Ild i el-installation	Mindre kortslutning bag opvaskemaskine, der er slukket for strømmen og ikke yderligere for beredskabet
05:32	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
06:15	Indiakaj	Oversvømmelse	Der var tale om en utæt vandledning i ejendommen.
06:26	Glahns Alle	Naturbrand-Mindre brand	Brand i 2 bundter aviser/reklamer. Slukket med HT-rør.
07:14	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.
07:43	Helgolandsgade / Istedgade	Trafikulykke	Assistance til ambulancetjenesten og oprydning på skadestedet. Skadestedet overgivet til politiet.