

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2020 til kl. 08:00 den 13. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:01	Banemarksvej	Brandalarm	Reel alarm idet en detektor var aktivet på grund af mindre ild i affald. Slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
10:05	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:32	Gasværksvej	Røg fra Etageejendom	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:36	Hvidsværmervej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
10:40	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:50	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:21	Oehlenschlägersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:36	Nimbusparken	Brandalarm	Ild i skraldespand var slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
11:37	Mathildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:59	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2020 til kl. 08:00 den 13. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:36	Halls Alle	Assistance	Assistance til politiet.
12:53	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
13:18	Øster Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:14	Værnedamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
14:35	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:42	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:03	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:06	Ved Klosteret	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:17	Vridsløsestræde	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2020 til kl. 08:00 den 13. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:40	Kastrupvej	Eftersyn	Mindre brand i køkken slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
18:16	Vesterbrogade	Eftersyn	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden beredskabets ankomst.
19:24	Bogfinkevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:34	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:52	Hallingparken	Brand i skraldespand	Ild i affald i det fri.
20:58	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:27	Gullandsgade	Brand i container	Ild i Container slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn.
22:47	Filmbyen	Brand i bil	Ild i bil slukket med HT-rør.
23:34	Gudenåvej	Brand i container	Ild i flere affaldscontainere slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
06:29	Valbyholm	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:50	Kettehøjvej	Trafikulykke	Foretaget sikring af skadestedet. Politi og ambulancetjeneste overtager skadestedet.
07:46	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.