

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2020 til kl. 08:00 den 21. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:57	Amagerbrogade	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:10	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:23	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:30	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:14	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:49	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:11	Mölnaldsparken	Eftersyn	Assistance til politiet.
11:35	Aksel Møllers Have	Røg fra Lejlighed	Ild i ovn, slukket med vandslukker. Foretaget eftersyn.
11:49	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:12	Sionsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2020 til kl. 08:00 den 21. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:32	Gammel Kongevej	Eftersyn	Defekt brændeovn, skabte i forbindelse med optænding, røgspredning til lejlighed. Foretaget eftersyn.
15:06	Nørre Voldgade	Redning	Personredning. Skadestedet overdraget til politiet.
15:10	H.C. Andersens Boulevard	Brand i affald	Ild i skraldespand slukket med HT-rør.
15:10	Hillerødgade	Røg fra Etageejendom	Mindre ild i tagkonstruktion slukket med CAFS og HT-rør.
17:04	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:51	Husum Vænge	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
18:06	Odinsgade	Brand i affald	Ild i affald var slukket før Beredskabets ankomst.
18:39	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:50	Falkoner Alle	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:57	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:57	Bærhaven	Eftersyn	Mindre ild på komfur slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. oktober 2020 til kl. 08:00 den 21. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:56	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:06	Arildsgård	Brand i tag	Ild i affald slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
21:55	Følfodvej	Brand i bil	Ild i flere biler slukket med HT-rør.
00:05	Østbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
01:23	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
03:20	Hillerødgade	Brand i knallert	Ild i knallert slukket med HT-rør.
06:14	Paul Bergsøes Vej	Forurening	Trafikulykke, foretaget sikring af skadestedet samt oprydning. En person overdraget til ambulancetjenesten.
07:39	Falkoner Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.