

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. oktober 2020 til kl. 08:00 den 22. oktober 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------------|----------------------|---|
| 08:00 | Nyropsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 08:40 | Valdemar Hansens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring. |
| 08:54 | Lille Kongensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |
| 11:54 | Arne Jacobsens Allé | Servicetur | Servicetur angående nøgleboks. |
| 12:52 | Hesseløgade | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 13:20 | Godthåbsvej | Forurening | Oprydning efter færdselsuheld. |
| 13:23 | Høvedstensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 13:26 | Oceanvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 13:57 | Reverdilsgade | Eftersyn | Eftersyn for ustabil skorsten, intet foretaget, politiet overtog skadested. |
| 14:16 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 14:53 | Valhalsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 15:28 | Portugalsgade | Ass. til ophjælpning | Assistance til ophjælpning. |
| 15:28 | A.C. Meyers Vænge | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. oktober 2020 til kl. 08:00 den 22. oktober 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|---------------------------------|------------|---|
| 17:29 | Weidekampsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. |
| 19:45 | Howitzvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmrtryk var aktiveret ved en fejl. |
| 00:14 | Gothersgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra tørtumbler. |
| 01:28 | Gothersgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra tørtumbler. |
| 01:37 | August Bournonvilles Passage | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring. |
| 05:38 | Bredgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |