

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2020 til kl. 08:00 den 24. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:16	Nyborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:45	Engvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til sundhed og omsorgsforvaltningen.
08:59	Palægade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:46	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:15	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:53	Nørregade	Elevatorstop	Person var ude af elevator ved ankomst.
12:18	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:21	Mjølnerparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:29	Hjørnelodden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:32	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:35	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:49	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Popcorn
15:10	Stationsporten	Trafikulykke	Færdselsuheld med 2 biler uden tilskadekomst. Fjernet vragdele fra kørebanen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2020 til kl. 08:00 den 24. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:38	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:23	Tycho Brahes Allé	Ass. til ophjælpning	Assistance til sundhed og omsorgsforvaltningen.
17:50	Tuborgvej	Springtæppe	Springtæppeauktion. Patient reddet. Overdraget til amb. tjenesten
18:01	Maglekildevej	Redning Andet	2 årig pige havde låst sig ude på toilet i lejhed. Toiletør opbrudt med koben.
18:46	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
18:46	Gamle Vasbygade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:48	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:18	Humlehusene	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand på stisystem. Slukket med 9l Vandslukker.
19:53	Prøvensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. Drifttekniker overtager og ABA anlæg sat i service efter aftale med vagtcentral.
20:18	Ourøgade	First Responder	First Responder.
20:20	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:17	Rådmandsgade	Ild i Container	Brand i container med pap.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2020 til kl. 08:00 den 24. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:55	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:21	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:54	Krügersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.