

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2020 til kl. 08:00 den 28. oktober 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|---------------------|---------------|---|
| 08:45 | Dalgas Have | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. |
| 08:56 | Kampmannsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:11 | Sankt Peders Stræde | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv da håndværkere arbejdede tæt på detektoren. |
| 10:08 | Njalsgade | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst. |
| 10:11 | Skansebjerg | Serviceopgave | Serviceopgave. Nøgleboksalarm. |
| 10:34 | Støvnæs Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |
| 11:14 | Valby Langgade | Brandeftersyn | Blind alarm. Røg i køkken i forbindelse med tilberedning af flæskesteg. |
| 11:14 | Øster Farimagsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 12:22 | Lindevangs Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. |
| 13:23 | Spurvegården | Brandeftersyn | Blind alarm. Anmelder antog lugt og gødning for farlig kombination men eftersyn viste at der ingen sammenhæng var og iøvrigt ingen farlige væsker |
| 13:43 | Stevnsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2020 til kl. 08:00 den 28. oktober 2020

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------------|--------------------|---|
| 14:11 | Kraftværksvej | Redn.-Drukneulykke | Båd i havnsnød. Afsendt båd og redningsdykkere til stedet. Nødstedte samlet op ad politiets båd, privat båd og redningshelikopter og transporteret til Lynettehavnen. |
| 14:39 | Tagensvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 17:01 | Albjergparken | Ild i lejlighed | Ild i væg ved indgang til fortrappe på etagebyggeri, slukket med en HT-rør. Overdrøget skdestedet til politiet. |
| 18:14 | Firkløvervej | Servicetur | Utæt brandhane. Monteret forgrener indtil reparation kan foretages, så vandspild undgås. |
| 20:47 | Tavlekærsvej | Brandalarm | Tabt cigaret i skraldespand. Slukket af plejepersonale. Foretaget ventilation med naturlig og mekanisk ventilation. Retableret ABA og skadeservice tilkaldt. |
| 06:41 | Tagensvej / Tuborgvej | Trafikulykke | Rekv. af politiet, 2 biler skal skubbes ud til siden efter færdseluheld. |