

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 1. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:31	Bryggerhesten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:27	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
09:58	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:14	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:11	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:00	Følfodvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:33	Bøgeskoven	Brand i lastbil	Ild i skraldebil. Slukket med HT-rør.
11:53	Bavnehøj Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
12:18	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:20	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 1. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:38	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:55	Industriholmen	Brandalarm	Brand i bygning bag facadeplader. Slukket med skæreslukker og HT-rør.
13:28	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:56	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:05	Vesterbrogade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:03	Krimsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, politiet informeret.
18:33	Åkandevej	Redning	Assistance til politiet.
19:49	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:17	Kærgårdsvej	Brand i skraldespand	Ild i skraldespand slukket før Beredskabets ankomst.
21:29	Mimersgade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at berette.
21:57	Hiort Lorenzens Gade	Brand i bil	Eftersyn foretaget da ild var slukket før Beredskabets ankomst.
21:59	Hedemarksvej	Redning	Elevatorstop.
23:29	Hf. Sydgrænsen	Brand i el-installation	Ild i el-skab. Skadestedet sikret og overdraget til Radius.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 1. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:19	Heimdalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
03:44	Amagerfælledvej	Forurening	Mindre olie spild på vejbanen.
07:05	Abel Cathrines Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
07:55	Medelbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.