

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 31. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:17	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:44	Skovbuen	First Responder	First Responder.
09:30	Rentemestervej	Forurening	Mindre forurening grundet utæt bil batteri.
09:52	Husum Vænge	Røg fra Lejlighed	Falsk telefonmelding.
11:30	Amagerbrogade	Ild i tag	Ild i ventilationsrør samt brandrøg i restaurant. Mindre røgspredning til ovenliggende lejligheder og trapper. Ildløs slukket med 1 x HT-rør og skæreslukker. Brandrøg udluftet og skadestedet overdraget til skadeservice.
11:37	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:10	Reventlowsgade	Brandalarm	Ved ankomst lettere røglugt, i forhallen på Metro stationen. Røglugt stamme fra en motor på en rulletrappe. Strøm afbrudt, skadestedet overdraget til Metro City Service.
12:20	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 31. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:20	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:48	Kisumparken	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt i etagebyggeri. Foretaget eftersyn i kælder og opgang. Røglugt stammede fra håndværkers arbejde.
14:21	Tårnvej	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen i lyskryds. Ingen fastklemte. Beredskabet foretog oprydning og assisterede ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
14:25	Borgmester Christiansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:05	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:19	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	3 biler kørt sammen. Foretaget sikring af skadestedet. To personer overdraget til ambulancetjenesten, skadestedet overdraget til politiet.
15:24	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:33	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
17:12	Ottliavej	Brandalarm	Ild i mad i mikroovn, slukket med mindre slukningsmateriel, køkken og gang ventileret, skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 31. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:42	Gravervænget	Ild i affald	Intet for beredskabet.
17:53	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:21	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:21	Hyltebjerg Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:32	Kompagnistræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:23	Nordhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:48	Peder Lykkes Vej	Ild i bil	Ild i 2 biler på p-plads, slukket med 1 x HT-rør. I alt 4 biler brandskadet.
01:02	Motorring 3	Færdselsuheld	Bil på siden, personen var kommet ud ved beredskabets ankomst. En person overdraget til ambulancetjenesten og skadestedet overdraget til politiet.
01:34	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
03:38	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:31	Jens Jessens Vej	Ild i bygning	Ild i flere mandskabscontainere i skurby på byggeplads, slukket med CAFS og flere C-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
05:47	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. oktober 2020 til kl. 08:00 den 31. oktober 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:02	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
07:36	Bymuren	Røg fra Lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med 1 x HT-rør. En person reddet ud og overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.