

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2020 til kl. 08:00 den 11. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:36	Amagerfælledvej	Ild i Skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med en HT-rør.
09:03	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:17	Bratskovvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:23	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:00	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:24	Hovmestervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen
11:26	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:47	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:32	Nannasgade	Eftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke, politi på adressen.
13:55	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2020 til kl. 08:00 den 11. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:01	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:07	Ny Ellebjerg Station	Assistance	Hjælp til afspærring for ambulance.
14:11	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:40	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:52	Vodroffs Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:53	Store Kongensgade	Elevatorstop	Nødbåbnet elevatordør og udtaget en person.
15:12	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:26	Liljens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:06	Mjølnerparken	Brandalarm	ABA-alm - ild i affaldscontainer i kælder - slukket med HT-rør.
16:35	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:41	Hvidsværmervej	Trafikulykke	Assistance til ambulancetjenesten med sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.
17:10	Åvendingen	Servicetur	Assistance til Kbh. Politi - muligt fund af hittegods ifm. en forsvundet borger

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2020 til kl. 08:00 den 11. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:27	Niels Hemmingsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:36	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:46	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:28	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
19:32	Tårnvej	Ild i Skraldespand	Mindre røgudvikling fra underjordisk affaldscontainer slukket med 1 HT-rør tilsat skum.
20:05	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
20:15	Lundtoftegade	Ild i Container	Ild i container - slukket med HT-rør.
20:44	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:15	Holbergsgade	Trafikulykke	Mindre færdsel med to biler, let oprydning samt bugsering af et køretøj.
21:17	Paradisæblevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:18	Peter Fabers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
21:19	Hans Knudsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
23:08	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2020 til kl. 08:00 den 11. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:52	Staldgade / Halmtorvet	Ild i Container	Ildløs i flere affaldscontainere. Slukket med CAFS samt HT rør.
01:10	Stampesgade	Eftersyn	Anlagt bål lavet i kælderskakt. Slukket af en nabo med en spand vand. Kælderskakt afsøgt med termisk kamera, IAB. Politiet overtog skadested.
01:17	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:42	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:02	Elga Olgas Vej	Eftersyn	Vandskade i to lejligheder på grund af en åben vandhane. Hjulpet med oprydning, skadeservice rekvireret.
07:10	Mtv Frederikssundmotorvej en	Trafikulykke	2 biler kørt samme i yderste spor, alle ude. Oprydning på skadested 2 biler kørt samme i yderste spor, alle ude. Oprydning på skadestedet.