

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2020 til kl. 08:00 den 19. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:01	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:43	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:55	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:02	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:46	P. Løwenørns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:02	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
11:11	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:14	Løvestikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:05	Vanløse Byvej	Ild i container	Ild i haveaffald bag container - antændt med håndsprit - slukket med HT.
13:24	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:45	August Wimmers Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:56	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:14	Vester Søgade	First Responder	Stoppet på radio.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2020 til kl. 08:00 den 19. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:07	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:29	Tavlestien	Forurening	Stoppet på radio.
17:43	Asger Jorns Allé	Eftersyn	Mobilt sprinkler gået i gang grundet rygning. Lejlighed ryddet og gulv støvsuget. Personale overtog.
18:05	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:46	Bag Engvælen	Ild i villa	Overtændt villa, en person overgivet til ambulancetjenesten. Dragør Indsat med B/C angreb og St. C indsat indvendig for afslukning af tagkonstruktion. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma og politi.
21:02	Florasvej	Ild i bygning	Ild i udhæng på bygning, røgspredning til bygning. Slukket med HT, ventilations af bygningen iværksat.
00:06	Kongelunden	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT.
02:33	Gustav Bangs Gade	Ass. til ophjælpning	Ass. til SUF med ophjælpning af patient.
04:49	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
05:02	Nørreport Station	Eftersyn	Ass. Til politi.
06:46	Vibevej	Eftersyn	Vandskade i bygning grundet defekt sprinkleranlæg - lukket for sprinkleranlæg.