

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2020 til kl. 08:00 den 29. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:55	Borgbjergsvej	Assistance til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:32	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:32	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:02	Skoubogade	Redning	Assistance til ambulance tjenesten med åbning af hoveddør.
15:37	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:03	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:47	Staldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:11	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:20	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:04	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
20:26	Ellevangen	Eftersyn	Eftersyn for lugt af gas - ingen udslag på måler. Lugt stammede fra brug af skønhedsprodukter. Beboer ventilerede selv via vinduer. Politi mødt.
20:54	Jyllingevej	Færdselsuheld	Bil på taget. 1 person ude ved ankomst, bilen vendt. Oprydning efter færdsel.
00:27	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. november 2020 til kl. 08:00 den 29. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:04	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:14	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
05:17	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:14	Frederiksgade	Oversvømmelse	Knækket vandør hos beboer på 3 sal. Lukket for hovedhanen i kælderen. Ejeren kontakter selv vvs og elektriker.