

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2020 til kl. 08:00 den 30. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:27	Sankt Nikolaj Vej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
11:40	Jagtvej	Ild i skraldespand	Mindre anlagt bål, afslukket med 1 x HT-rør med påsat forskar skumrør. Politiet orienteret.
12:22	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:55	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:29	Tingvej	Eftersyn	Let lugt af brændt plastic. Intet fundet
15:31	Kærgårdsvej	Eftersyn	Eftersyn for røg i butik. Det vidste sig at et firma foretog strømpeforing i nærheden. Intet for beredskabet.
17:24	Ørestads Boulevard	Eftersyn	Talevarslingstryk taget uden årsag.
18:00	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Bagepapir opvarmet for kraftigt, havde afgivet os. Udluftning samt reetablering foretaget.
19:32	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
22:05	Retortvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket 2 x HT-rør til slukning og sikring imod brandspredning til nabobil og bygning. Bilen blev efterfølgende fyldt med skum. Skadestedet overdraget til politiet.
23:20	Klaksvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
01:59	Høffdingsvej	Ild i bil	Ild i bil med mindre brandspredning til nabobil og hegn, slukket med 2 x HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. november 2020 til kl. 08:00 den 30. november 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:51	Poppelstykket	Færdselsuheld	Lastbil med betonelementer var en smule for høj til at passere jernbanebro over Ellebjergvej. Ingen personskade. Foretaget oprydning af betonstykker på vejbanen. Skadestedet overdraget til politiet.
06:50	Midtager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:43	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.