

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2020 til kl. 08:00 den 3. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:23	Ejby Industrivej	Brand industribygning	Defekt el installation i kælder har udviklet røg. afbrudt for strømmen og firma tilkalder elektriker og skadeservice.
11:13	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Mindre ild i juledekoration. Slukket ved ankomst.
11:25	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:59	Emdrupvej	Brand i kælder	Brand i kældergang , med røgspredning til trappe.
12:05	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:28	Thomas Koppels Alle	Brand i bil	Oliefyrt i varevogn startet op og afgivet lidt røg som anmelder antog for at være brand.
12:55	Rantzausgade	Forurening	Personbil stod og dryppede olie på gaden. udlagt kattegrus for opsamling. Ejeren fik selv bilen bugseret væk.
12:59	Naverland	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:09	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2020 til kl. 08:00 den 3. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:28	Samosvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:34	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:55	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
16:30	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
16:42	Motorryng 3	Forurening	Flere køretøjer påkøre paller som er tabt på motorvej.
17:23	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:47	Svanevej	Brand i skraldespand	Røg fra afbrænding af restaffald i tønne. Nedslag af røg i område, slukket med et HT-rør.
18:42	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:10	Vesterbrogade	Redning	Ung kvinde med to fingre fastklemt i rist. Frigjort og tilset indtil ankomst af ambulance.
22:49	Borgmestervangen	Brand i knallert	Hygge om bålplads i park - Intet for brandvæsenet. Politi mødt.
00:43	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:55	Amagerbrogade	Brand i etageejendom	Mindre ildløs i butik, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2020 til kl. 08:00 den 3. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:15	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:42	Mellemtoftevej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
05:54	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.