

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. december 2020 til kl. 08:00 den 11. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:57	Retortvej	Brand i transformatorstation	Ild i elskab. Slukket med to CO2 slukkere.
10:24	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:38	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:47	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:59	Slesvigsgade	Brandalarm	Papir antændt i håndvask. Var slukket ved ankomst.
13:39	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:44	Hf. Vestereng	Trafikulykke	Færdselsuheld med to biler. En patient kørt på skadestuen. Foretaget sikring og oprydning af skadestedet. Politiet overtager skadestedet.
15:01	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:15	Rådmand Steins Alle	First Responder	First Responder
16:16	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. Teknikker troede at anlæg stadig var i service.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. december 2020 til kl. 08:00 den 11. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:33	Rørsangervej	Brand i skraldespand	Ild i trækvogn med reklamer i skolegård. Slukket med et HT-rør.
16:58	Degnestavnen	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med forsøg på ildspåsettelse op ad bygning. Slukket af forbipasserende med pulverslukker.
17:41	Blankavej	Springtæppe	Assistance til politiet, mødt ej i brug.
19:54	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
21:07	Rebslagerporten	Brand i bil	Påsat ild i personbil. Overtændt ved ankomst. Slukket med HT og c skum rør
22:03	Stationsporten	Trafikulykke	Mindre trafikuheld i mellem to køretøjer.
00:50	Købmagergade	Brand i skraldespand	Ild i affaldscontainer. Slukket med et HT-rør.
01:43	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:37	Buntmagervej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:30	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.