

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. december 2020 til kl. 08:00 den 22. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:38	Langebrogade	Brand i affaldsoplag	Mindre brand i papiraffald slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
08:41	Nicolai Eigtveds Gade	Brand i affaldsoplag	Mindre brand i papiraffald slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:24	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
10:33	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:55	O-Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:56	Øresundsmotorvejen	Forurening	Mindre trafikulykke foretaget sikring af skadestedet samt oprydning.
14:16	Sjæleboderne	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af mindre brand i juledekoration. Slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
14:59	Ellestykket	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:50	Nøddebogade	Brand i container	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:56	Lyrskovgade	Springtæppe	Assistance til politet.
16:07	Fyrrehusene	Forurening	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. december 2020 til kl. 08:00 den 22. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:11	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:46	Morbærhaven	Brand i bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:12	Enghavevej	Brand i affaldsoplag	Mindre brand i affald slukket med HT-rør. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:16	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:33	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:32	Følfodvej	Brand i container	Brand i container slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
01:21	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
02:38	Folmer Bendtsens Plads	Eftersyn	Mindre brand i el-installationer slukket med CO2 slukker. Skadestedet overdraget til DSB.
05:55	Frederikssundsvej	Brand i udhus/skur	Mindre brand slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
06:50	Roskildevej	Forurening	Trafikulykke mellem 3 biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
07:00	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.