

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2020 til kl. 08:00 den 24. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:55	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:58	Sundparken	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
09:32	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:37	Sjælør Boulevard	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:47	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:17	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:22	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:23	Frimestervej	Springtæppe	Udrykningen aflyst af politiet.
13:36	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:26	Norsvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
14:50	Godthåbsvej	Færdselsuheld	Parkeret bil påkørt af anden bil. Sikret skadested. Fejet og rengjort kørebane.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2020 til kl. 08:00 den 24. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:58	Brøndbyvester Boulevard / Strandesplanaden	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:50	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med tre implicerede biler, ingen personskade. Skadestedet sikret, opsamlet vragele, og flyttet biler til fortov/cykelsti. Skadestedet overgivet til politiet.
16:33	Ruten	Mindre naturbrand	Ild i stor træstub, har formentlig brændt i flere timer. Slukket med et HT-rør.
18:01	Willemoesgade	Ild i lejlighed	Flæsketeg brændt let på. Lejlighed udluftet eller intet at bemærke. Skadestedet overgivet til skadeservice.
18:37	Hvidovrevej	Ild i el-installation	Ild i elkabler, slukket for CO2-slukker, samt slukket for eltavle. Skadested overgivet til entreprenør.
19:13	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:22	Gillesager	Ild i knallert	Ild i cykel, slukket med et HT-rør.
19:54	Nørrekær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:51	Bispeparken	Ild i container	Ild i affaldscontainer slukket med et HT-rør. Skadested overgivet til politiet.
22:42	Fjeldstedvej	Ild i container	Ild i mindre plast/pap container midt på vej. Slukket med et HT-rør. Container flyttet væk fra vejen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. december 2020 til kl. 08:00 den 24. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:32	Backersvej	Brandalarm	Inergen anlæg udløst, formentlig på grund af en mindre kortslutning i stort batteriskab. Let røgspredning til kældergang. Udluftet med ventilator. Skadestedet overdraget til tekniker.
00:04	Ryesgade	Eftersyn	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
00:40	Bramslykkevej	Ild i container	Ild i skraldespand i det fri. Delvis slukket af politiet med en pulverslukker. Efterslukket med en flaske vand.
03:38	Sundparken	Brandalarm	Beboer fået antændt sit hår på et stearinlys. Overgivet beboer til ambulancetjenesten. Lejlighed ventileret og overgivet til politiet.