

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. december 2020 til kl. 08:00 den 28. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:09	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:59	Studsgaardsgade	Gaslugt i bygning	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:13	Robert Jacobsens Vej	Eftersyn	Foretaget sikring af plade.
15:23	Alarmpladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:15	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand i bil. Slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:30	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:19	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:06	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:29	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
19:30	Østbrovej	Brand i skraldespand i det fri	Brand i knallert slukket med HT-rør.
20:35	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:26	Enghavevej	Brand i skraldespand i det fri	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. december 2020 til kl. 08:00 den 28. december 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:49	Øster Voldgade	Brand i skraldespand i det fri	Brand i container slukket med HT-rør.
00:45	Dannebrogsgade	Brand i skraldespand i det fri	Brand i container slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
04:56	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:50	Emdrup Huse	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
07:18	Roholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:55	Kongevejen	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.