

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. januar 2021 til kl. 08:00 den 5. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:26	Ryvangs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:27	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:15	Betty Nansens Alle	Ass. til ophjælpning	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:32	Carstensgade	Eftersyn	Beboer havde fornemmet en svag røglugt i sin kælder. Eftersyn med termisk kamera viste ingen tegn på varme områder.
13:54	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
16:27	Bymuren	Ild i lejlighed	Ild i gryde, slukket med påsætning af låg. Emhætte kontrolleret for brandspredning.
17:04	Nørrebrogade	Eftersyn	Mindre glødebrand i sofa. Afslukket med 1 HT'er. Politiet overtog.
19:00	Rymarksvej	Ild i skraldespand	Ildløs i papirkurv, ved busholdeplads. Afslukket med 1 HT'er.
20:04	Julius Thomsens Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med lidt vand.
20:44	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
20:47	Hornbækgade	Eftersyn	Let benzin lugt i kælder. Samtlige kælderrum gennemført intet fundet. Rådet beboere til at lufte godt ud i kælder, trapper samt lejligheder.
21:26	Kong Georgs Vej	Servicetur	Sprunget vandrør. Foretaget følgeskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. januar 2021 til kl. 08:00 den 5. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:07	Falkoner Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
05:08	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:23	Røde Mellemevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:23	Bispeengen	Ild i skraldespand	Ild i flere skraldespande samt papiraffald. Slukket med 1 HT.