

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2021 til kl. 08:00 den 20. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:06	Betty Nansens Alle	Eftersyn	Persienner med genopladelige batterier eksploderet og medført mindre ildløs og røgudvikling. Lejlighed udluftet og el installationer gennemgået med termisk kamera. Skadeservice rekvireret. Røg alarm opsat forebyggende.
10:25	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Der havde været ild i askebæger, som var slukket i håndvask ved vores ankomst.
10:52	Engtoftevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
11:21	Egevolden	Eftersyn	Eftersyn efter mindre ildløs i vaskeri tørretumbler. Ejendomsdomsfunktionær har handlet fantastisk. Slukket for strøm, startet udluftning og ventileret opgang ved åbning af røglem. Intet at bemærke.
11:50	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:57	Bernhard Bangs Alle	Brandalarm	Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:49	Smallegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:35	Lombardigade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:42	Svanevej	Eftersyn	Glemte gryde på komfur. Ingen synlige flammer. Kontakt/tilsyn af beboer af amb-behandler på sprøjten. Udluftet lejlighed ved naturlig ventilation.
14:30	Sydhavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2021 til kl. 08:00 den 20. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:41	Møntmestervej	Servicetur	Tilsyn af utæt brandhane. Intet foretaget. Entreprenør på stedet.
17:56	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:51	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
19:28	Kærlunden	Eftersyn	Eftersyn efter mindre ildløs på badeværelse. Intet for HBR.
19:56	Bradbænken	Oliefilm på vand	Melding om dieselspild. De havde haft et oliespild på ca. 500 l. under tankning af båd. Da vi ankommer er der intet at se i overfladen. Vi får assistance af 2 gummibåde fra hjemmeværnet som vi får til at sejle en runde i havnebassinet, IAB. Eftersøgt langs kajkant. IAB. Vi konkluderer at det må være opløst og drevet til havs.
20:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:51	Bernstorffsgade	Eftersyn	Evakueringsalarm aktiveret uden påviselig grund.
01:04	Nyelandsvej	Eftersyn	Falsk alarm. Trappe opgang gennemgået med termisk kamera I.A.B
01:09	Strandfogedvej	Trafikulykke	Eneulykke på motorvej. Ingen tilskadekomst. Oprydning og fejning.
01:26	Islevdalvej	Assistance	Spild af maling. Spuling af vej.
03:56	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:53	MTV N Motorring	Trafikulykke	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2021 til kl. 08:00 den 20. januar 2021

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:05	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm pga. udløst linje detektor.